





DE FR
NL EN

EE701 - EE702

FR Présentation des produits

Les interrupteurs crépusculaires EE701 et EE702 mesurent l'éclairement naturel et commandent les circuits d'éclairage en fonction d'un seuil d'allumage et de la temporisation à l'enclenchement et au déclenchement prédéfinie. Exemples d'applications : éclairage public, enseignes lumineuses, abords extérieurs de bâtiment, vitrines...
Montages proposés : saillie murale, sur boîte ronde ou sur mât à l'aide de l'accessoire fourni et d'un collier de serrage standard.

Principales caractéristiques

EE701	EE702
Ce produit est sans réglage.	Ce produit est paramétrable par potentiomètres.
Seuil d'allumage	
Fixe.	Réglable par potentiomètre
seuil d'allumage : 10Lux, seuil d'extinction : 30Lux.	 de 2 à 1000Lux.
Temporisation	
Fixe.	Réglable par potentiomètre
Retard à l'enclenchement : 40 secondes, retard au déclenchement : 120 secondes.	 retard à l'enclenchement et au déclenchement de 1 à 120 secondes.
Description	
①, ②, ③	①, ②, ③, ④, ⑤

- ① Voyant de signalisation.
- ② Capteur de luminosité.
- ③ Entrée et sortie câbles.
- ④ Potentiomètre de réglage du seuil d'allumage.
- ⑤ Potentiomètre de réglage du retard à l'enclenchement et au déclenchement.

Remarque : ces valeurs sont modifiables à l'aide d'un tournevis. Le réglage du produit doit être réalisé uniquement avec le couvercle fermé.

Principe de fonctionnement

La sortie éclairage est enclenchée avec une temporisation quand le niveau d'éclairement naturel est inférieur au seuil d'allumage réglé. Lorsque l'éclairement naturel est supérieur au seuil d'extinction, le relais se déclenche avec une temporisation et la lumière s'éteint. La fonction retard à l'enclenchement et au déclenchement évite les commutations intempestives lors de variations brutales de luminosité (éclair, phares de voiture etc.). Le voyant de signalisation ① vous permettra de faciliter l'installation et les réglages de seuil d'allumage (uniquement pour le EE702).

EE701 :
Interrupteur crépusculaire compact basique 8 A.
Compact light-sensitive switch basic 8 A.

EE702 :
Interrupteur crépusculaire compact évolué 16 A.
Compact light-sensitive switch 16 A enhanced.


Lorsque la luminosité extérieure souhaitée pour l'enclenchement est atteinte, tournez le potentiomètre ④ vers la droite jusqu'à ce que le voyant de signalisation s'allume.

Mise en oeuvre


- Afin d'obtenir les performances optimales d'utilisation, il est impératif de respecter les préconisations suivantes :
- l'installation de ce produit doit être effectuée par un professionnel.
 - Installez le produit à l'abri d'un champ lumineux direct (soleil, lampe etc.)
 - Placez le produit de façon à ce que les potentiomètres soient vers le bas afin d'assurer l'étanchéité de l'interrupteur crépusculaire (vue D).
 - Lorsque le seuil d'allumage doit être réglé à une valeur faible, veillez à ne pas interrompre le trajet de la lumière (par une avancée de toiture par exemple).

Montage

1. Ouvrir le capot à charnière à l'aide d'un tournevis (vue A).
- **Montage en saillie** (vue B) : fixez l'interrupteur crépusculaire avec les vis (diamètre 4 mm) et les chevilles fournies.
- **Montage sur boîte ronde** (vue C) : utilisez les vis fournies avec la boîte d'encastrement pour fixer l'interrupteur crépusculaire.
- **Montage sur mât** (vue D) : vissez l'accessoire de montage fourni pour fixation sur mât sur le produit. Fixez le produit à l'aide d'un collier de serrage standard.

 Pour garantir l'étanchéité du produit, veillez à mettre en place le passe-câble en caoutchouc fourni (vue A).



2. Câblez l'interrupteur crépusculaire conformément aux schémas de raccordements préconisés.
3. Effectuez les réglages de seuil de luminosité et de retard à l'enclenchement et au déclenchement à l'aide des potentiomètres ④ et ⑤ (uniquement pour le EE702).
4. Tester le raccordement du produit à l'aide du bouton Test. Une fois le produit raccordé, un appui commande le circuit pendant 2 min. indépendamment de l'éclairement naturel.



EN Product description


The compact light-sensitive switches EE701 and EE702 measure the natural light level and switch the lighting system according to the light-switching level and the programmed setting and tripping delay. Intended for applications such as street lighting, illumination signs, outside building access, windows...
Mounting arrangements include fixing on wall, on round box or on pole using provided accessory and standard clamp.

Main features

EE701	EE702
This product requires no setting.	This product can be set by potentiometers.
Switching-on level	
Fixed.	Setting by potentiometer
Lighting switching-on level : 10 lux, lighting switching-off level : 30 lux.	 da 2 to 1000lux.
Delay	
Fixed.	Setting by potentiometer
Setting delay : 40 seconds, tripping delay : 120 seconds.	 setting and tripping delay : from 1 to 120 seconds.
Description	
①, ②, ③	①, ②, ③, ④, ⑤

- ① Indicator light.
- ② Brightness level sensor.
- ③ Cable input & output.
- ④ Potentiometer for adjustment of lighting level.
- ⑤ Potentiometer for adjustment of setting and tripping delay.

Note: Values can be adjusted using a screwdriver. It is necessary that product setting be carried out with the cover closed.



Functioning principle

The lighting output is switched on with delay when the natural lightlevel falls below the set lighting-on level.

When natural light level rises above the switching-off level the relay is activated with a delay and the load is switched off. The setting and tripping delay features prevent unnecessary switching when sudden brightness level changes occur (flashes, car headlights...)

The light indicator ① facilitates the installation and the adjustment of the setting and tripping level (only for EE702).

When the outside light level desired for setting is reached, turn the potentiometer ④ to the right until the light indicator goes on.

Recommendations for use


In order to get optimal performance from the product, it is imperative to follow the recommendations below:

- This product shall be installed only by a professional installer.
- It shall be located away from direct sources of light (of sun, lamp...)
- Potentiometers are to be directed downwards so that the watertight of the switch is ensured (view D).
- When the switching-on level is set to a low value, make sure that light radiations can move freely with no obstacle (such as a projecting roof).

Installation

1. Open the hinge cover using a screwdriver (view A).
- **Installation on wall** (view B):
Fix the light-sensitive switch using the screws (4 mm diameter) and pegs provided.
- **Installation on round box** Ø 60 (view C):
Use screws provided with the flush-mounting box to fix the light-sensitive switch.
- **Installation on pole** (view D):
screw the mounting accessory provided to fix the product on a pole. Use standard clamp to fix the product.

Montage / Mounting



⚠️ Veuillez à la bonne étanchéité du passe-câble.
Make sure to use the rubber wire pass correctly to ensure product watertight.

Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques).

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).
Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.
Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.
Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Utilisable partout en Europe et en Suisse


Correct Disposal of This product (Waste Electrical & Electronic Equipment).

(Applicable in the European countries with separate collection systems).


This marking shown on the product or its literature indicates that it should not be disposed with other household waste at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes of disposal.

Usable in all Europe and in Switzerland

Bouton test / Test button



Raccordements / Connections



⚠️ Be sure to fit the provided rubber wire pass correctly to ensure product watertight (view A).


2. Wire the switch according to the recommended connection diagrams.
3. Set brightness setting and tripping levels using potentiometers ④ and ⑤ (only for EE702).
4. Use the Test button to test the product connection. Once the product is connected, pressing the button controls the circuit for 2 minutes, independent of the level of natural light.

Type de charges*/Lighting loads**

*Pour d'autres types de charges, il est indispensable de relayer.
**For other types of loads, it is essential to use a relay.

	EE701	EE702
	1000W	2300W
	750VA	1500VA
	1000W	2000W
	12x20W	20x20W
	8x58W	16x58W

Spécifications techniques / Technical characteristics	EE701	EE702
Tension d'alimentation / Supply voltage:	230 V~ +10/-15% 50/60Hz - 240 V~ +/-6% 50/60Hz	
Protection en amont / Upstream protection:	Disjoncteur / Circuit breaker 10A	
Seuil d'allumage / Lighting switching-on level:	Fixe (seuil d'allumage : 10 lux, Seuil d'extinction : 30 lux) / Fixed (lighting switching-on level : 10 lux, lighting switching-off level 30 lux).	Réglage par potentiomètre de 2 à 1000 lux, hystérésis 10 % / Setting by potentiometer from 2 to 1000 lux hysteresis 10 %.
Retard à l'enclenchement / Setting: et / and au déclenchement / tripping delay:	40 secondes (enclenchement) / 40 seconds (setting) / 120 secondes (déclenchement) / 120 secondes (tripping)	Réglage par potentiomètre de 1 à 120 secondes. / Setting by potentiometer from 1 to 120 seconds.
Sortie phase coupée / Cut phase output:	Relais 8A AC1 / Relay 8A AC1.	Voir courbe de déclassement / See derating curve.
Dimensions (LxIxP) / Dimensions (Lxwx d):	95 x 80 x 52 mm	
T° de fonctionnement / Operating temperature:	-25°C ➔ +45°C	
T° stockage / Storage temperature:	-30°C ➔ +60°C	
Classe d'isolation / Class of isolation:	II	
IK:	03	
IP:	55	
Fixation / Mounting:	En saillie, sur boîte ronde ou sur mât. / Surface, on round box or pole.	
Altitude maximale d'utilisation / Maximum operating height:	2000 m	
Câble préconisé / Cable:	U1000R02V3G1.5	
Capacité de raccordement / Electrical connection:	1 mm² ➔ 4 mm²	1 mm² ➔ 4 mm²





(FR) (DE)
(EN) (NL)

EE701 - EE702

(DE) Produktbeschreibung

Die Aufputz-Dämmerungsschalter EE701 und EE702 messen die natürliche Helligkeit und steuern Beleuchtungskreise in Abhängigkeit einer Einschaltgrenze und anhand vorprogrammierter Ein- und Ausschaltverzögerungen.
Anwendungsbeispiele : Straßenbeleuchtung, Leuchtreklame, Schaufenster, angrenzende Bereiche von Gebäuden, Schaufenstern usw.
Mögliche Montagekonfigurationen : Wandmontage (Aufputz-Montage), Montage mit runder Unterputzdose oder an einem Mast mit Hilfe der mitgelieferten Zubehörteile und einer Standard-Rohrschelle.

Hauptmerkmale

EE701	EE702
Dieses Gerät bietet keine Einstellmöglichkeit.	Dieses Gerät läßt sich über Potentiometer einstellen.
Einschalt-Schwelle	
Fest. Einschalt-Schwelle : 10 Lux, Ausschalt-Schwelle : 30 Lux	Einstellung über Potentiometer ④ 2 bis 1000 Lux.
Einschaltverzögerung	
Fest. Einschaltverzögerung: 40 Sekunden, Ausschaltverzögerung 120 Sekunden.	Einstellung über Potentiometer ⑤ Einschaltverzögerung und Ausschaltverzögerung bis 120 Sekunden.
Beschreibung	
①, ②, ③	①, ②, ③, ④, ⑤

- ① Kontrollleuchte.
- ② Helligkeitssensor.
- ③ Kabelein- und auslässe.
- ④ Einstellpotentiometer für die Helligkeitsschwelle.
- ⑤ Einstellpotentiometer für Ein- und Ausschaltverzögerung.

Hinweise : Die Einstellungen können mit Hilfe eines Schraubenziehers verändert werden. Die Einstellung des Gerätes darf nur bei geschlossenem Deckel erfolgen.

Funktionsbeschreibung

Der Beleuchtungs Ausgang wird zeitverzögert aktiviert, wenn die natürliche Helligkeit die eingestellte Einschaltsschwelle überschreitet. Überschreitet die natürliche Helligkeit die Ausschaltsschwelle, spricht das Relais zeitverzögert an und das Licht wird abgeschaltet. Die Zeitverzögerungsfunktion beim Ein- und Ausschalten vermeidet unplanmäßige Schaltvorgänge bei kurzzeitigen

EE701 :
Kompakt-Dämmerungsschalter
8A basic.
**Compacte schemerschakelaar
8A basisversie.**

EE702 :
Kompakt-Dämmerungsschalter
16A Komfort.
**Compacte schemerschakelaar
geëvolueerde versie 16A.**

Helligkeitsschwankungen (Blitz, Autoscheinwerfer usw.). Die Kontrollleuchte ① erleichtert die Installation und Einstellung der Helligkeitsschwellen (betrifft nur EE702). Sobald die für die Einschaltung gewünschte Helligkeitsschwelle im Freien erreicht ist, drehen Sie das Potentiometer ④ nach rechts, bis die Kontrollleuchte aufleuchtet.

Einbau

Optimale Leistungsmerkmale im Betrieb können nur erzielt werden, wenn die nachstehenden Anweisungen beachtet werden:


- Die Installation dieses Gerätes hat durch einen Fachmann zu erfolgen.
- Das Gerät vor direktem Lichteinfall geschützt installieren (Sonne, Lampe o. ä.)
- Gerät so anbringen, daß die Potentiometer nach unten weisen, um die Dichtigkeit des Dämmerungsschalters sicherzustellen (Bild D).
- Wenn die Einschaltsschwelle auf einen niedrigen Wert eingestellt werden soll, ist darauf zu achten, daß der Lichteinfall nicht versperrt ist (beispielsweise durch ein vorspringendes Dach o. ä.).

Montage

1. Scharnierdeckel mit Hilfe eines Schraubenziehers öffnen (Bild A).
- **Aufputzmontage** (Bild B) : Dämmerungsschalter mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben (Durchmesser 4 mm) und Dübel befestigen.
- **Montage mittels runder Unterputzdose** Ø 60 (Bild C) :
- **Montage an einem Mast** (Bild D) : Mitgeliefertes Montagezubehör zwecks Montage am Mast am Gerät anbringen. Gerät mit Hilfe einer Standard-Rohrschelle befestigen.

Um die Dichtigkeit des Gerätes sicherzustellen, ist die mitgelieferte Gummikabeldurchführung einzusetzen (Bild A).

2. Dämmerungsschalter gemäß den Anweisungsdes Anschlußbildes anschließen.
3. Helligkeitsschwellen und Ein- und Ausschaltverzögerung mit Hilfe der Potentiometer ④ und ⑤ (gilt nur für EE702) einstellen.
4. Anschluss des Gerätes mit der Test-Taste prüfen. Wenn das Gerät angeschlossen ist, steuert ein Tastendruck den Kreislauf für 2 Min., unabhängig von der natürlichen Helligkeit.



(NL) Voorstelling van de producten


De schemerschakelaars EE701 en EE702 meten het daglicht en sturen de verlichtingskringen aan afhankelijk van een vooraf ingestelde inschakeldrempel en uitschakelvertraging. Toepassingsvoorbeelden : straatverlichting, lichtreclames, toegangswegen tot gebouwen, etalages...
Montagemogelijkheden : opbouw op vaste wand, op ronde doos of op paal met behulp van het meegeleverde toebehoren en een standaard aanspanning.

Belangrijkste kenmerken

EE701	EE702
Dit product is niet instelbaar.	De parameters van dit product kunnen worden ingesteld via een potentiometer.
De inschakeldrempel	
Vast.	Instelling via potentiometer
Soglia d'accensione : 10 lux, soglia d'estinzione : 30 lux.	④ da 2 a 1000 lux.
De tijdvertraging	
Vast.	Instelling via potentiometer
Inschakelvertraging: 40 seconden, uitschakelvertraging: 120 seconden.	⑤ inschakel- en uitschakelvertraging 1 tot 120 seconden.
Beschrijving	
①, ②, ③	①, ②, ③, ④, ⑤

- ① Signaleerverklikker.
- ② Lichtsterktesensor.
- ③ Kabelingang en -uitgang.
- ④ Potentiometer voor instelling van de inschakeldrempel.
- ⑤ Potentiometer voor instelling van de inschakel- en uitschakelvertraging.

Opmerkingen: deze waarden kunnen worden gewijzigd met behulp van een schroevendraaier. De instelling van het product mag alleen met gesloten deksel worden uitgevoerd.



Werkingsprincipe

De verlichtingsuitgang wordt geactiveerd met een tijdvertraging als het daglichtniveau onder de ingestelde inschakeldrempel ligt. Als het daglichtniveau boven de uitschakeldrempel ligt, valt het relais met een vertraging af en gaat het licht uit. De functie "inschakel- en uitschakelvertraging" voorkomt ongewenste omschakelingen bij bruske lichtsterkteveranderingen (bliksem, koplampen...) De signaleerverklikker ① is bedoeld als hulpmiddel bij de installatie en de instellingen van de inschakeldrempel (uitsluitend voor EE702). Als de gewenste buitenlichtsterkte voor het inschakelen is bereikt, moet u de potentiometer ④ naar rechts draaien tot de signaleer-verklikker gaat branden.

Installatie

Om optimale gebruiksprestaties te garanderen, is het absoluut noodzakelijk de volgende voorschriften in acht te nemen :

- de installatie van dit product moet door vakpersoneel worden uitgevoerd
- installeer het product op een plaats die beschermd is tegen rechtstreekse lichtinval (zon, lamp...)
- plaats het product zodanig dat de potentiometers zich onderaan bevinden om de waterdichtheid van de schemerschakelaar (beeld D) te garanderen.
- als de inschakeldrempel moet worden ingesteld op een lage waarde moet u ervoor zorgen dat het lichttraject niet wordt onderbroken (bijvoorbeeld door een vooruitspringend dak).

Montage


1. Open het scharnierend deksel door middel van een schroevendraaier (beeld A).
- **Opbouwmontage** (beeld B) : bevestig de schemerschakelaar met behulp van de meegeleverde schroeven (diameter 4 mm) en pennen.
- **Montage op ronde doos** Ø60 (beeld C) : gebruik de met de inbouwdoos meegeleverde schroeven om de schemerschakelaar te bevestigen.
- **Montage op paal** (beeld D) : schroef het voor bevestiging op paal meegeleverde montage toebehoren op het product. Bevestig het product met behulp van een standaard aanspanning.



Om de waterdichtheid van het product te garanderen, moet u ervoor zorgen dat u de bijgeleverde rubberen kabeldoorvoer aanbrengt (beeld A).


2. Bedraad de schemerschakelaar volgens de voorgeschreven aansluitschema's.
3. Voer de instelling van de lichtsterktedrempel en van de inschakel- en uitschakelvertraging uit met behulp van de potentiometers ④ en ⑤ (uitsluitend voor de EE702).
4. Test de aansluiting van het product met behulp van de Testknop. Wanneer het product eenmaal is aangesloten, wordt, door te drukken, de kring 2 minuten onafhankelijk van het daglicht, bediend.

Montage / Montage




Auf einwandfreie Dichtigkeit der Kabeldurchführung achten. Opgelet, zorg ervoor dat de kabeldoorvoer goed waterdicht is.

Test Taste / Test toets



Anschluss / Aansluitingen



Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll).

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem). Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. Der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Verwendbar in ganz Europa und in der Schweiz

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur).

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recycleren. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

Te gebruiken in geheel Europa en in Zwitserland

Last-Arten*/Belastingstype**

*Bei sonstigen Lastarten ist eine Relais-schaltung unerlässlich.

**Voor andere belastingstypes is het absoluut noodzakelijk te relayeren.

	EE701	EE702
	Halogen-Glühlampe, 230V./ Gloeilamp, halogeenlamp 230V.	1000W 2300W
	Kleinspannungs-Halogenleuchte (12 oder 24V) ferromagnetisch oder elektronisch über Trafo./ ZLS-halogeenlamp (12 of 24V) met ferromagnetische of elektronische trafo.	750VA 1500VA
	Leuchtstoffröhren, ohne Lastausgleich./ Niet-gecompenseerde TL-lampen.	1000W 2000W
	Fluocompactleuchten, LED. / Compacte fluolampen, LED.	12x20W 20x20W
	Elektronisches Vorschaltgerät. / Elektronische voorschakelaar.	8x58W 16x58W

Technische Daten / Technische kenmerken	EE701	EE702
Netzspannung / Voedingsspanning:	230 V~ +10/-15% 50/60Hz - 240 V~ +/-6% 50/60Hz	
Vorsicherung / Beveiliging	Schutzschalter / Installatieautomaat van maximaal 10A	Schutzschalter / Installatieautomaat van maximaal 16A
Heiligkeitsschwelle / Lichtsterktedrempel:	Fest vorgegeben (Heiligkeitsschwelle : 10Lux, Ausschalt-Schwelle : 30 Lux). / Vast (lichtsterktedrempel : 10lux, uitschakeldrempel : 30lux).	Einstellung über Potentiometer, Stellbereich 2 bis 1000Lux, hysteresis 10 %./Instelling via potentiometer van 2 tot 1000lux, hysteresis 10 %.
Einschaltverzögerung / Inschakelvertraging:	40 Sekunden / 40 seconden /	Einstellung über Potentiometer, Stellbereich 1 bis 120 Sekunden./
Ausschaltverzögerung / Uitschakelvertraging:	120 Sekunden / 120 seconden	Instelling via potentiometer van 1 tot 120 seconden.
Ausgang unterbrochene Phase / Uitgang onderbroken fase :	Relais 8A AC1/ Relais 8A AC1.	Siehe Derating-Kurve / Zie deklasseringscurve.
Abmessungen (B x h x t) / Dimensiones (L x a x a):	95 x 80 x 52 mm	
Betriebstemperatur / Workingtemperatuur:	-25 °C ➔ +45 °C	
Lagerungstemperatur / Opslagtemperatuur:	-30 °C ➔ +60 °C	
Isolationsklasse / Isolatieklasse:	II	
IK:	03	
IP:	55	
Montagekonfigurationen / Bevestiging:	Aufputz-Montage, Montage mit runder Unterputzdose bzw. an einem Mast. / Opbouw, op ronde doos of op paal.	
Verwendung bis max. / Maximale gebruikshoogte	2000 m	
Kabel / Kabel:	U1000RO2V3G1.5	
Anschlußkapazität / Aansluitcapaciteit:	1mm ² ➔ 4mm ²	1mm ² ➔ 4mm ²

