

PID:
02101200
CID:
CN.I0002M

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

Accessori per tubi rigidi
(Codice di identificazione
RTGN, GSTON, GSTO, PREG)

Accessories for rigid conduits
(Identification mark RTGN, GSTON,
GSTO, PREG)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il / Issued on **2008-12-15**
Aggiornato il / Updated on **2014-06-20**
Sostituisce / Replaces **2011-07-14**


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2008-12-15
Aggiornato il / Updated on 2014-06-20
Sostituisce / Replaces 2011-07-14

Prodotto | Product

Accessori per tubi rigidi Accessories for rigid conduits

Concessionario | Licence Holder

BOCCHIOTTI SPA
VIA VITTOR PISANI 16
20124 MILANO MI

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.I000GN

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 61386-1:2008
EN 61386-21:2004 + A11:2010
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 61386-1:2008
EN 61386-21:2004 + A11:2010
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MI14A0213065-07

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie | Series **STOP 67**

Classificazione base | Base classification **-321**

Resistenza alla penetrazione di corpi solidi/liquidi | Resistance to ingress of solid/liquid objects **IP64**

Resistenza alla propagazione della fiamma | Resistance to flame propagation **non propagante la fiamma / non flame propagating**

Materiale | Material **isolante / insulating**

Ulteriore classificazione | Further classification **1264-010**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.I000VK

Marca | Trade mark **INSET**

Tipo di accessorio | Type of accessory **manicotto tubo rigido-flessibile / sleeve rigid conduit-flexible**

Codice di identificazione | Identification mark **RTGN**

Grandezza | Size **16, 20, 25, 32, 40, 50 mm**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **RTGN XX**

AR.I000VL

Marca | Trade mark **INSET**

Tipo di accessorio | Type of accessory **manicotto tubo rigido-flessibile / sleeve rigid conduit-flexible**

Codice di identificazione | Identification mark **GSTON**

Grandezza | Size **16, 20, 25, 32, 40, 50 mm**

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GSTON XX**

AR.I000VM

Marca | Trade mark **INSET**
Tipo di accessorio | Type of accessory **manicotto tubo rigido-flessibile / sleeve rigid conduit-flexible**
Codice di identificazione | Identification mark **GSTO**
Grandezza | Size **16, 20, 25, 32, 40, 50 mm**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **GSTO XX**

AR.I00DVN

Marca | Trade mark **INSET**
Tipo di accessorio | Type of accessory **raccordo tubo rigido-pieghevole-scatoia / joint rigid conduit-flexible-box and enclosure**
Codice di identificazione | Identification mark **PREG**
Grandezza | Size **16, 20, 25, 32, 40, 50 mm**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **PREG XX**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Colore:grigio

XX = codice grandezza

Su richiesta del costruttore sui campioni codice GSTON, GSTO e PREG è stata eseguita la verifica di Glow-wire test a 850 °C in accordo alla norma IEC/EN 60695-2-11:2000/2001.

Il grado di protezione IP64 è stato verificato con tubo rigido GRI/IRL (Certificato di approvazione EM747) e RFG(Certificato di approvazione EM752) per il lato tubo rigido e con tubo flessibile GSI/GSIG (Certificato di approvazione EM464)per il lato tubo flessibile.

Colour:grey

XX = size code

On request by the manufacturer on samples code GSTON, GSTO e PREG the Glow-wire test at 850 °C has been carried out according to standard IEC/EN 60695-2-11:2000/2001.

Degree of protection IP64 is verified with rigid conduit GRI/IRL (Approval certificate EM747) and RFG (Approval certificate EM752)for side rigid conduit and with flexible conduit GSI/GSIG (Approval certificate EM464)for side flexible conduit.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.I001GT

BTO.021000.DA33

Importo modelli IMQ - accessori tubi rigidi - 0210 - Tubi protettivi | IMQ mod. - accessories - rigid conduits - 0210 - Conduits

2


IMQ S.p.A.