

KUNDEN-BESTÄTIGUNG

RJ45 Patchleitungen ZZ45WANxxx konform zu DIN VDE 0603-100 (VDE 0603-100):2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Hager Vertriebsgesellschaft mbH erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die von ihr in Verkehr gebrachten RJ45 Patchleitungen (ZZ45WAN040, ZZ45WAN100, ZZ45WAN150, ZZ45WAN200, ZZ45WAN500 und ZZ45WAN50R) die Anforderungen an Daten- und Antennenleitungen innerhalb des Zählerschranks nach DIN VDE 0603-100 (VDE 0603-100):2020 einhalten.

Somit dürfen die Leitungen ohne zusätzliche Isolierung innerhalb des Zählerschranks (auch im netzseitigen Anschlussraum) verlegt werden.

Mit freundlichen Grüßen