



Saarbrücken

Zum Gunterstal - 66640 Blieskastel

Tel.: 06842 / 945-2900, Fax: 06842 / 945-2909, E-Mail: saarbruecken@hager.de

Projektname	Wandleranlage	Interne Referenz	FP94W3N
Artikelnummer	FP94W3N		
Anlagenbezeichnung	Wandler- und Messschr,		
Ausführungsstand	Januar 21		
Energie-Schaltgerätekombination (PSC)	DIN EN 61439-1/2		

Technische Daten der Schaltgerätekombination

Bemessungsspannung der Schaltgerätekombination	Un: 230/400V	Netzform	TN-S-System
Stromart und Bemessungsfrequenz	fn: AC 50Hz	Gesamtmaße	HxBxT: 1400x1050x205mm
Bemessungsstrom Wandler- und Messschr,	In: 200 A	Umgebungstemperatur	20°C
		Farbe	RAL 9010
Maßnahmen zum Schutz gegen elektrischen Schlag;	SK: II schutzisoliert	Prüfklemme	10-polig
IP- Schutzart	IP : 44		<input checked="" type="checkbox"/>
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	Uimp: 6 kV		
Bemessungsisolationsspannung	Ui: 400V		
Bemessungsbelastungsfaktor	RDF: 1		
Bemessungsstoßstromfestigkeit	Ipk: 25 kA		
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit und Dauer	lcw: 10 kA		
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom	Icc: -----		

Die Energie-Schaltgerätekombination ist nach DIN EN 61439-1/2 errichtet und ist nicht Laienbedienbar!

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Inhalt behalten wir uns alle Rechte vor. Die Vervielfältigung des Inhaltes ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. © :hager Vertriebsgesellschaft mbH&Co KG

3			Plan-Nr.	
2			Datum	27.01.2021
1			Erstellt	Baltes Rüdiger
Änderung	Änderungsdatum	Geändert	Bestätigt	
Massstab: 1	Ik3:	Ik1:	Netzform:	TN-S

Projektname: FP94W3N

Angebotsnr.:

Deckblatt




Index: a

=

+ UV1


Blatt: 1 / 2



Querschnitt	
Nummer	-
F	
	Einspeisung
F	
G	Bezeichnung Abgänge
G	
3	
2	
1	
Änderung	Änderungsdatum
	Geändert
	Bestätigt

hager


FP94W3N



ohne Abdeckhaube

3			Plan-Nr.		Projektname: FP94W3N		Index: a
2			Datum	05.01.2021			=
1			Erstellt		Angebotsnr.:		+ UV1
Änderung	Änderungsdatum	Geändert	Bestätigt				
Massstab: 1/6,25	Ik3:	Ik1:	Netzform:	TN-S	Zeichnungen		Blatt: 1 / 2

FP94W3N



mit Abdeckung

3			Plan-Nr.	
2			Datum	05.01.2021
1			Erstellt	
Änderung	Änderungsdatum	Geändert	Bestätigt	
Massstab: 1/6,25	Ik3:	Ik1:	Netzform:	TN-S

Projektname: FP94W3N

Angebotsnr.:

Zeichnungen

Index: a

=

+ UV1

Blatt: 2 / 2