

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE



Numer: 320/FG/2021
Wersja: 1.0
Aktualizacja: 22.11.2021

Przedstawiciel Producenta: Hager Polo Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10, Polska

Producent: Hager Electro S.A.S.
67215 Obernai, 123 boulevard d'Europe, Francja

Przedstawiciel Producenta, na wyłączną odpowiedzialność Producenta, deklaruje zgodność wyrobu (-ów):

Nazwa: SPD Ograniczniki przepięć
Typ / model / rodzina wyrobów: SPA001N, SPA080, SPA180, SPA180N

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

2014/35/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

2011/65/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona), zmieniona przez Dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r.

Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

PN-EN 61643-11:2013-06/A11:2018-06 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia -- Część 11: Urządzenia ograniczające przepięcia w sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia -- Wymagania i metody badań

PN-EN IEC 63000:2019-01 Dokumentacja techniczna do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych

Informacje dodatkowe:

- Niniejsza deklaracja zgodności została wystawiona na podstawie deklaracji zgodności WE Producenta nr **20.2691.11.20** z 25.11.2020,
- potwierdza oznakowanie wyrobów znakiem **CE**.

Tychy, 22.11.2021

Hager Polo sp. z o.o.
43-100 Tychy
ul. Fabryczna 10
NIP: 646 001 55 32

Andrzej Szulik
Menadżer Działu Produktów



Załącznik nr 1 do DEKLARACJI ZGODNOŚCI WE numer: 320/FG/2021

Zestawienie szczegółowe typów (numerów katalogowych) wyrobów, których dotyczy deklaracja zgodności



I. SPD Ograniczniki przepięć

Numer katalogowy	Opis
SPA001N	SPD Moduł T1 1P sieć TT(N-PE) $I_{imp}=100kA$ $I_n=100kA$ $U_p \leq 1,5kV$
SPA080	SPD Moduł T1 1P sieć TN-S/TN-C/TT(L-N) $I_{imp}=25kA$ $U_p \leq 1,5kV$ $I_n=25kA$ do SPA180
SPA180	SPD T1 1P $I_{imp}=25 kA$ $I_n=25 kA$ $U_p \leq 1,5 kV$ styk
SPA180N	SPD T1 N-PE $I_{imp}=100kA$ $I_n=100kA$ $U_p \leq 1,5 kV$ styk