

PID:
02101000
CID:
CN.D00019

Certificato di approvazione
Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

HK SPA
VIALE ANDREA DORIA 17
20124 MILANO MI

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.**



per i seguenti prodotti

for the following products

Tubi rigidi
(Codice di identificazione
TRPG/IRL)

Rigid conduits
(Identification mark TRPG/IRL)


*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il | Issued on:

2008-11-14

Data di aggiornamento | Updated on

Sostituisce | Replaces


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2008-11-14

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces

Prodotto | Product**Tubi rigidi**
Rigid conduits**Concessionario | Licence Holder****HK SPA**
VIALE ANDREA DORIA 17
20124 MILANO MI**Marchio | Mark**

IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.D00065

PI.D0005Z

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.**Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above***Norme****EN 61386-1:2004****EN 61386-21:2004***Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE***Standards****EN 61386-1:2004****EN 61386-21:2004***Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC***Rapporti | Test Reports**

02AI00263

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics*Classificazione base | Base classification* **3321***Resistenza alla propagazione della fiamma | Resistance to flame propagation* **non propagante / non flame propagating***Materiale | Material* **isolante / insulating***Ulteriore classificazione | Further classification* **1230-010****Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

AR.I00CAJ

Marca | Trade mark **HK Tubitech***Codice di identificazione | Identification mark* **TRPG/IRL***Grandezza | Size* **63 mm****Ulteriori informazioni | Additional Information**

Colore tubo: grigio.

Glow-wire test a 850°C in accordo alla norma EN 60695-2-11:2001-01.

Irestanti diametri di tubo sono elencati nel certificato CA02.01577.

Colour conduit: grey.

Glow-wire test at 850°C according to standard EN 60695-2-11:2001-01.

Further conduits size are listed into approval certificate CA02.01577.



INSIEME PER LA QUALITA' E LA SICUREZZA

IMQ S.p.A.
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731(r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese MI 12898410159
C.F./P.I.12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA02.03583

SN.I001BR

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.I001BR

BTI.021000.DA3I

Diritti modelli IMQ - tubi rigidi (per diametro) - 0210 - Tubi protettivi | IMQ mod. - rigid conduits (per diameter) - 0210 - Conduits

1



IMQ S.p.A.