



Page 1/2

Certificat de constance des performances des Dispositifs d'alarme de fumée

Délivré conformément au Règlement (UE) 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction ou RPC)

Délivré par :

Organisme de certification :

AFNOR Certification

Numéro d'identification :

0333

Adresse:

11, rue Francis de Pressensé

FR-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

Délivré à :

Fabricant

HAGER SECURITY S.A.S.

Adresse:

Rue du pré de l'orme FR-38920 CROLLES

Lieu de production: CROLLES

Description du (des) produit(s) : Voir Annexe

AFNOR Certification atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances et aux performances décrites dans l'annexe ZA de la norme EN 14604 : 2005 + AC : 2008 sont appliquées selon le système 1 et que le Dispositif d'alarme de fumée répond aux dispositions de l'annexe ZA de la norme EN 14604: 2005 + AC: 2008.

Numéro de certificat : 0333-CPR-292074

Conditions et période de validité du certificat : ce certificat a été délivré pour la première fois le 06/03/2014. Sauf suspension ou annulation, ce certificat demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques harmonisées ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production des produits ne sont pas modifiés de manière significative.

Option : Il annule et remplace tout certificat antérieur.

Date d'émission du certificat : 06/03/2014

Date de validité du certificat : 05/03/2019

> Directrice Générale Florence MÉAUX









Page 2/2

Annexe au certificat émis le 06/03/2014 : 0333-CPR-292074

Fabricant

HAGER SECURITY S.A.S.

Rue du pré de l'orme FR- 38920 CROLLES

Lieu de production : CROLLES

Description des produits

Identification du(des) produit (s) certifié(s) (référence)	Désignation du(des) produit(s) selon la norme	Numéro de dossier	Utilisation des produits
TG551A (HAGER)	Dispositif d'Alarme de Fumée	<u>292.0214</u>	Nature du capteur : Optique de fumée utilisani la diffusion ou la transmission de la lumière Alimentation : Piles lithium de 3V 2400 mAh Montage · Mural ou plafonnier Options : Indicateur d'alarme individuelle Dispositif d'alarme de fumée interconnectable Dispositif de neutralisation d'alarme D.A.F. destiné aux véhicules de type camping-cars

Cette annexe ne peut être ni présentée, ni reproduite, sans le document auquel elle se rattache.

Directrice Générale Florence MÉAUX





