

: hager Stuttgart  
Eichenwiesenring 1/1  
Tel. 0711 727231-2900 Fa: 0711 727231-2959 ; E-Mail [stuttgart@hager.de](mailto:stuttgart@hager.de)

CE

A			Farbkennzeichnung der Leiter (in Anlehnung an VDE0113 Teil1):
B	Projektname:	UF53W1N	Außenleiter: schwarz
	Kom-Nr./Angebots-Nr.:		Neutralleiter: hellblau
C	Bezeichnung Ort:		Steuerspannung 230V AC: rot
	Auftragsnummer:		Steuerspannung 24V DC: dunkelblau
	Baujahr: Ausführungsstand: November 2019		Steuerspannung 24V AC: braun
			Fremdspannung: orange
			Messung: weiss
			Sensorleitung: violett

#### Technische Daten der Schaltgerätekombination:


Bemessungsbetriebsspannung / -Frequenz:	Un: 400V / 50Hz	Netzform:	TN-S
Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination:	InA: 200A		
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:	Uimp: 6kV	Schutzklasse:	2 schutzisoliert
Bemessungsisolationsspannung:	Ui: 230V	Schutzart:	IP30
Bemessungsbelastungsfaktor:	RDF: 1	Schranktiefe:	
Bemessungsstoßstromfestigkeit:	Ipk: 25kA	Farbe:	RAL9010
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit:	Icw: 10kA	Umgebungs-	
Bedingte Bemessungskurzschlußstromfestigkeit: (Icc nur bei Kurzschlußschutzeinrichtung (SCPD) in Einspeisung)	Icc:	temperatur:	25°C
Bemessungsschaltvermögen Leitungsschutzschalter:	-		


#### Energie-Schaltgerätekombination, nach DIN EN 61439-1/-2

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Inhalt behalten wir uns alle Rechte vor. Die Vervielfältigung des Inhaltes ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. Copyright: Hager Vertriebsgesellschaft mbH&Co.KG

3			Plan-Nr.		Projektname: UF53W1N		Index: a
2	12.11.2019		Datum	26.08.2019			=
1			Erstellt		Angebotsnr.:		+ UV1
Änderung	Änderungsdatum	Geändert	Bestätigt				
Massstab: 1	Ik3:	Ik1: 25 kA	Netzform:	TN-S	Deckblatt		Blatt: 1 / 2
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11					








ohne Abdeckhaube

3			Plan-Nr.		Projektname:	UF53W1N		Index: a
2			Datum	05.06.2019				=
1			Erstellt		Angebotsnr.:			+ UV1
Änderung	Änderungsdatum	Geändert	Bestätigt					
Massstab: 1/6,25	Ik3:	Ik1: 25 kA	Netzform:	TN-S	Zeichnungen			Blatt: 1 / 2

:hager



mit Abdeckung

3			Plan-Nr.		Projektname:	UF53W1N	Index: a
2			Datum	05.06.2019	Angebotsnr.:		=
1			Erstellt				+ UV1
Änderung	Änderungsdatum	Geändert	Bestätigt				
Massstab: 1/6,25	Ik3:	Ik1: 25 kA	Netzform:	TN-S	Zeichnungen		Blatt: 2 / 2