



## VKF Anerkennung Nr. 27420

**Inhaber /-in**

Hager Electro GmbH & Co. KG  
Zum Gunterstal  
66440 Blieskastel  
Germany

**Hersteller /-in**

tehalit GmbH  
67716 Heltersberg  
Germany

**Gruppe** 703 - Brandschutzkanäle (Tragsysteme)

**Produkt** TEHALIT.FWK90

**Beschreibung** Kabelkanal und Formteile für Funktionserhalt aus 1mm Blech isoliert mit 3 Schichten  
Fermacell Gipsfaserplatten (3x15mm).  
Typ: FWK90  
Abmessungen: Bmax=260mm, Hmax=100 mm, Lmax=500mm  
Details siehe Seite 2

**Anwendung** In elektrischen Kabelanlagen mit gefordertem Funktionserhalt.  
Die Kabeltragsysteme sind gemäss Herstellerangaben zu montieren.

**Unterlagen** MPA, Stuttgart: Prüfbericht 'Nr. 13643/La' (10.10.1992), Prüfbericht 'Nr. 900 9218 000-La-Ei'  
(17.11.2005)

**Prüfbestimmungen** DIN 4102-12

**Beurteilung** Funktionserhalt der Klasse E 30 - E 90

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2027

**Ausstellungsdatum** 29.06.2022

**Ersetzt Dokument vom** 13.12.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 27420**

**Inhaber /-in:** Hager Electro GmbH & Co. KG

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2027

**Ausstellungsdatum:** 29.06.2022

---

<b>Typ</b>	<b>Innenmasse BxH (mm)</b>
FWK 90	160 x 100
FWK 90	260 x 100