



VKF Anerkennung Nr. 27431

Inhaber /-in

Hager Electro GmbH & Co. KG
Zum Gunterstal
66440 Blieskastel
Germany

Hersteller /-in

Tehalit GmbH
67716 Heltersberg
Germany

Gruppe 703 - Brandschutzkanäle (Tragsysteme)

Produkt TEHALIT.FWK90

Beschreibung Kabelkanal und Formteile für Funktionserhalt aus 1mm Blech isoliert mit 3 Schichten Fermacell Gipsfaserplatten (3x15mm).
Typ: FWK90
Abmessungen: Bmax=210mm, Hmax=50 mm, Lmax=750mm
Details siehe Seite 2

Anwendung In elektrischen Kabelanlagen mit gefordertem Funktionserhalt.
Die Kabeltragsysteme sind gemäss Herstellerangaben zu montieren.

Unterlagen MPA, Stuttgart: Prüfbericht 'Nr. 13643/La' (10.10.1992), Prüfbericht 'Nr. 900 9218 000-La-Ei' (17.11.2005)

Prüfbestimmungen DIN 4102-12

Beurteilung Funktionserhalt der Klasse E 30 - E 60

Gültigkeitsdauer 31.12.2027

Ausstellungsdatum 29.06.2022

Ersetzt Dokument vom 13.12.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 27431

Inhaber /-in: Hager Electro GmbH & Co. KG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2027

Ausstellungsdatum: 29.06.2022

Typ	Innenmasse BxH (mm)	Länge L (mm)
FWK 90	60 x 50	750
FWK 90	110 x 50	750
FWK 90	210 x 50	750