



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

Hager Electro GmbH & Co. KG
Zum Gunterstal 6
66440 Blieskastel
DEUTSCHLAND

Kundennr.
5002

Ihr Zeichen
Dominik Wagner

Unser Zeichen
Christoph Meile

Datum
17.07.2023

Bewilligung

Nummer:
23.0488
gültig bis:
16.07.2026



Kennzeichnung:



Firmenlogo

Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **23-BS-0246** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **Zählersteckklemme**

Handelsmarken: **Hager**

Typenbezeichnung Nenndaten

KJD063C1 AC 400 V, 63 A, 3P+N
2,5 - 35 / 1 - 4 mm²

KJD063C1B AC 400 V, 63 A, 3P+N
2,5 - 35 / 1 - 4 mm²

KJD080C1 AC 400 V, 80 A, 3P+N
2,5 - 35 / 1 - 4 mm²

KJD080C1B AC 400 V, 80 A, 3P+N
2,5 - 35 / 1 - 4 mm²

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
Luppmenstrasse 1, CH-8320 Fehraltorf
T +41 58 595 18 18
mub.bs.info@esti.ch
www.esti.admin.ch





Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Swiss Confederation

**Bewilligung**

Nummer: **23.0488**

Typenbezeichnung

Nenndaten

KJD080C1BAIL

AC 400 V, 80 A, 3P+N
2,5 - 35 / 1 - 4 mm²

Schutzklasse:

Schutzgrad:

IP30

Grundlagen:

Zeichengenehmigung / VDE / 135971 / 27.06.2023
Zeichengenehmigung / VDE / 40057017 / 28.06.2023
Test Report / VDE / 305689-TL3-1 / 15.06.2023
Test Report / VDE / 305690-TL3-1 / 26.06.2023
Test Report / VDE / 305689-TL3-2 / 15.06.2023

Bemerkung:

Die Endungen "B" und "BAIL" hinter der Typenbezeichnung stehen für verschiedene Verpackungseinheiten. Die Klemmen sind alle jeweils baugleich.
Leer: Einzeln verpackt, B: 15 Stück in einer Verpackung, BAIL: 15 Stück in einer Verpackung mit möglicher Kundenspezifischer Beschriftung.

Prüfnormen:

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
DIN VDE 0603-1:2017-06
DIN VDE 0603-3-3:2020-08

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Peter Fluri

Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen