

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Declaration of conformity



Name und Anschrift des Herstellers:
Manufacturer and address:

Hager Industrie AG
Sedelstrasse 2
CH-6021 Emmenbrücke

Produkt / Geräteart:
Product / Device:

HAK400
Hausanschlusskasten 400 A mit 3 x NH-Sicherungslasttrennschalter 1P
DIN 2 und Neutralleitertrenner

Typ / Artikel:
Type / Item:

HAK400S...
HAK400H...

Technische Merkmale
technical notes

Ue:	400 Vac / 50 Hz	500 Vac / 50 Hz
Ie:	400 A	400 A
Pn Sicherung:	26.6 W	34.0 W
Deratingfactor*:	1.0 (2h)	1.0 (2h)
Icc:	50 kA	50 kA
IP-Schutzart:	IP54	IP54
IK-Schutzart:	IK07	IK07

* der HAK kann für 2 h mit Faktor 1.0 betrieben werden, wenn danach ein Deratingfaktor ≤ 0.75 für mindestens 5h eingehalten wird.

* The HAK can be operated for 2 hours with a factor of 1.0 if a derating factor ≤ 0.75 is maintained for at least 5 hours.

Zulassungs- od. Prüfberichtsnummer:
Type approval or Test-Report number:

SGP-25728_HAK400; 20240903_FG01; VAL250231055

Bezug auf Normen und Regelwerke:
Reference to standards and regulations:

IEC 61439-1:2020 / EN 61439-1:2021
IEC 61439-2:2020 / EN 61439-2:2021

Konformitätserklärung-Nummer
Declaration of conformity number:

DoC-065-006

Ausgabe: **1.0**
Version:

Wir erklären als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass die oben beschriebenen, von uns in Verkehr gebrachten Produkte, den Anforderungen der erwähnten Normen und Richtlinien entsprechen.
We, the manufacturer in sole responsibility, declare that the products listed above comply with the requirements of the mentioned standards and directives.

Ort und Datum der Ausstellung:
Place and date of issue:

Emmenbrücke, 11.04.2025

Name und Funktion:
Name and function:

i.V. Andreas Rigert
Engineering Manager

Unterschrift:
signature:

Name und Funktion:
Name and function:

ppa. Oliver Schmitt
Head of BD/PM MDB

Unterschrift:
signature: