

Zum Gunterstal-66640 Blieskastel
Tel.: 06842/945-0, Fax 06842/945-4445, E-Mail : svb@hager.de

Projektname: VA60BV2		Ausführungsplan	Farbkennzeichnung der Leiter (in Anlehnung an VDE0113 Teil 1):	
Kom-Nr./Angebots-Nr.:			Außenleiter:	schwarz
Bezeichnung Ort: Kleinv.,volta,APV,5x12PLE,IP30			Neutralleiter:	hellblau
Auftragsnummer:			Steuerspannung 230V AC:	rot
Baujahr: 10/2024		Klemmenfabrikat: HAGER	Steuerspannung 24V DC:	dunkelblau
			Steuerspannung 24V AC:	braun
			Fremdspannung:	orange
			Messung:	weiss
			Sensorleitung:	violett


Technische Daten der Schaltgerätekombination:

Bemessungsbetriebsspannung / -Frequenz:	Un: 400V / 50Hz	Netzform:	TN-S
Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination:	InA: 63A		
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:	Uimp: 4kV	Schutzklasse:	2 schutzisoliert
Bemessungsisolationsspannung:	Ui: 500V	Schutzart:	IP30
Bemessungsbelastungsfaktor:	RDF: 0.6	Schranks-tiefe:	96,5mm
Bemessungsstoßstromfestigkeit:	l _{pk} : 17kA	Farbe:	RAL9010
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit:	l _{cw} : 3kA	Umgebungs-temperatur:	25°C
Bedingte Bemessungskurzschlußstromfestigkeit: (l _{cc} nur bei Kurzschlußschutzeinrichtung (SCPD) in Einspeisung)	l _{cc} : kA		
Bemessungsschaltvermögen Leitungsschutzschalter:	6kA		


Installationsverteiler, nach DIN EN 61439-1/-3

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Inhalt behalten wir uns alle Rechte vor. Die Vervielfältigung des Inhaltes ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. Copyright: Hager Vertriebsgesellschaft mbH&Co.KG

3			Plan-Nr.		Projektname: VA60BV2		Index: a
2			Datum	03.04.2024			=
1			Erstellt		Angebotsnr.:		+ UV1
Änderung	Änderungsdatum	Geändert	Bestätigt		Deckblatt		Blatt: 1 / 1
Massstab:	Ik3: kA	Ik1: kA	TN-S				



Querschnitt																
Nummer		-														
F	G	Bezeichnung Abgänge	Einspeisung	Potentialausgleich								F	G			
					3			Plan-Nr.		Projektname: VA60BV2					Index: a	
					2			Datum	03.04.2024	Angebotsnr.:					= + UV1	
					1			Erstellt								
					Änderung		Änderungsdatum	Geändert	Bestätigt	Hauptstromlaufplan					Blatt: 1 / 3	
Massstab:		Ik3:	Ik1:	TN-S												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A														A
B														B
C														C
D														D
E														E
F														F
G														G

ohne Abdeckung													
3				Plan-Nr.		Projektname: VA60BV2						Index: a	
2				Datum	03.04.2024	Angebotsnr.:						=	
1				Erstellt								Zeichnungen	
Änderung		Änderungsdatum	Geändert	Bestätigt								Blatt: 1 / 2	
Massstab: 1/4		Ik3: kA	Ik1: kA	TN-S									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

