

Zum Gunterstal-66640 Blieskastel
Tel.: 06842/945-0, Fax 06842/945-4445, E-Mail : svb@hager.de

Projektname: VU60BV2			Ausführungsplan	Farbkennzeichnung der Leiter (in Anlehnung an VDE0113 Teil 1):	
Kom-Nr./Angebots-Nr.:				Außenleiter: schwarz	
Bezeichnung Ort: Kleinv.,volta,UPV,5x12PLE,IP30			Klemmenfabrikat: HAGER	Neutralleiter: hellblau	
Auftragsnummer:				Steuerspannung 230V AC: rot	
Baujahr: 10/2024				Steuerspannung 24V DC: dunkelblau	
				Steuerspannung 24V AC: braun	
				Fremdspannung: orange	
				Messung: weiss	
				Sensorleitung: violett	


Technische Daten der Schaltgerätekombination:

Bemessungsbetriebsspannung / -Frequenz:				Un:	400V / 50Hz	Netzform:	TN-S (Normalnetz)
Bemessungsstrom der Schaltgerätekombination:				InA:	63A		
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:				Uimp:	4kV	Schutzklasse:	2 schutzisoliert
Bemessungsisolationsspannung:				Ui:	500V	Schutzart:	IP30
Bemessungsbelastungsfaktor:				RDF:	0.6	Schranks-tiefe:	90mm
Bemessungsstoßstromfestigkeit:				l _{pk} :	17kA	Farbe:	RAL9010
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit:				l _{cw} :	3kA	Umgebungs-temperatur:	25°C
Bedingte Bemessungskurzschlußstromfestigkeit:				l _{cc} :			
(l _{cc} nur bei Kurzschlußschutzeinrichtung (SCPD) in Einspeisung)							
Bemessungsschaltvermögen Leitungsschutzschalter:					6kA		


Installationsverteiler, nach DIN EN 61439-1/-3

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Inhalt behalten wir uns alle Rechte vor. Die Vervielfältigung des Inhaltes ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet. Copyright: Hager Vertriebsgesellschaft mbH&Co.KG

3			Plan-Nr.		Projektname: VU60BV2		Index: a
2			Datum	17.09.2024			Angebotsnr.:
1			Erstellt		Deckblatt		
Änderung	Änderungsdatum	Geändert	Bestätigt				Blatt: 1 / 1
Massstab:	Ik3: kA	Ik1: kA	TN-S				



Querschnitt													
Nummer		- - - - - - - - - -											
F	Bezeichnung Abgänge	Einspeisung	Potentialausgleich										
G													
				3			Plan-Nr.		Projektname: VU60BV2			Index: a	
				2			Datum	17.09.2024				=	
				1			Erstellt		Angebotsnr.:			+ VU60BV2	
Änderung		Änderungsdatum	Geändert	Bestätigt									
Massstab:		Ik3: kA	Ik1: kA	TN-S		Hauptstromlaufplan			Blatt: 1 / 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A														A
B														B
C														C
D														D
E														E
F														F
G	ohne Abdeckung													G
3				Plan-Nr.			Projektname: VU60BV2						Index: a	
2				Datum	03.04.2024		Angebotsnr.:						= + VU60BV2	
1				Erstellt										
Änderung			Änderungsdatum	Geändert	Bestätigt			Zeichnungen					Blatt: 1 / 2	
Massstab: 1/4			Ik3: kA	Ik1: kA	TN-S									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

